



Wärmeverbund Fahrwangen

5615 Fahrwangen

Netzausbau Fernwärme

Werkleistungsplan - Netzerweiterung Fernwärme

Auftraggeber:
Gemeinde Fahrwangen

Planung:
Amstutz Holzenergie AG

Massstab
1 : 500

Format
A2

Plan-Nr.
1425.02

Bemerkung:

Amstutz Holzenergie AG
Neuhäsi 2
6032 Emmen
info@amstutzholzenergie.ch
Tel. 041 268 60 16 / Fax 041 268 60 12

Projekt Wärmeverbund Fahrwangen

Fernwärmeleitung neu, VL/RL: 80/50°C, Tmax=85°C

Fernwärmeleitung erdverlegt, UNO-Rohre

Fernwärmeleitung erdverlegt, DUO-Rohre

Datenleerrohr, K55

Fernwärmeleitung inhaus

Einmalkugelhahn RVK

Schieber

Entlüftung

Planungsgrundlagen, Fremdwerke- und Projekte

Meteorwasserleitung

Schmutzabwasserleitung

Wasserversorgung

Elektrische Leitung (AEW)

Telefon (Swisscom)

TV (UPC Sunrise)

Fernwärmeleitung bestehend

bestehende Gebäude

geplante Gebäude

Installations- und Lagerplatz

Bauherrschaft

Namens des Gemeinderates

Ort, Datum:

Projektersteller

Ort, Datum: *Emmen, 10.02.2024*

Amstutz Holzenergie AG
Neuhäsi 2
6032 Emmen